


# ZONE OPASNOSTI SPREMNIKA ZA UNP

- volumen spremnika 4850 l

TLOCRT - M 1 : 50



 ZONA OPASNOSTI 1

 ZONA OPASNOSTI 2

- 1 SPREMIK ZA UKAPLJENI NAFTNI PLIN  
V=4850 l
- 2 SUHI ELEKTRIČNI ISPARIVAČ S PRVIM STUPNJEJ  
REDUKCIJE; m=20 kg/h