


SITUACIJA
-instalacija ukapljenog naftnog plina-
k.č.br. 2687/1
M 1 : 200



LEGENDA :

- instalacija ukapljenog naftnog plina (tekuća faza) - izvedba čelik
- instalacija ukapljenog naftnog plina (plinovita faza) - izvedba polietilen
* zajednička instalacija (p=1,0 bar)
- instalacija ukapljenog naftnog plina (plinovita faza) - izvedba polietilen
* instalacija za kuhinju (p=50 mbar)
- ograda spremnika ukapljenog naftnog plina
- granica parcele
- sanitarna kanalizacija (sanitarije u prizemlju i na katu)
- sanitarna kanalizacija (kuhinja)
- oborinska kanalizacija (postojeća)
- oborinska kanalizacija (dogradnja)
- SUNP - spremnik ukapljenog naftnog plina
volumen spremnika 4,85 m³
- EIRS - električni isparivačko regulacioni sklop u kompletu sa regulatorom prvog stupnja kapacitet isparivanja 40 kg/h; Pizl=1,0 bar 3 ph; 400 V; 4,7 kW
- RS - sekundarna redukcijska stanica Pul=1,0 bar; Pizl=50 mbar