


DIO GRADEVINE KOJI SE REKONSTRUIRA

DIO GRADEVINE KOJI SE ZADRŽAVA

KANALIZACIJA
TLOCRT PRIZEMLJA
M 1 : 50



LEGENDA :

- projektirana kanalizacija (vođena u međuprostoru spuštenog stropa suterena)
- projektirana kanalizacija (vođena u sloju poda)
- PS - podni sifon
- KV - vertikalna kanalizacije

PAD TRASA KANALIZACIJE:

Nazivni promjer cijevi, DN (mm)	Normalni pad (%)	Minimalni pad (%)
50	3,5	2,0
75	2,5	1,5
110	2,0	1,2

NAPOMENE:

- u kanalizacione vertikale, 30 cm iznad poda prizemlja ugraditi revizioni komad (RGT) DN 110 mm,
- kanalizacione vertikale, završavaju ugradnjom ventilacionih kapa na visini +50 cm nakon prodora kroz krovne plohe,

