



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje

KLASA: UP/I-351-03/17-02/14  
URBROJ: 517-06-2-2-1-17-18  
Zagreb, \_ prosinca 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 97. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15 – u daljnjem tekstu: Zakon), a u vezi čl. 110. st. 3. i čl. 95. st. 3. Zakona, t. 5.4. Priloga I., članka 22. i čl. 18. st. 2. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, br. 8/14 – u daljnjem tekstu: Uredba) i čl. 98. st. 5. ZUP-a, povodom zahtjeva operatera Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o. za sanaciju odlagališta otpada, za izmjenom okolišne dozvole za odlagalište „Piškornica“ u dijelu ukupnog kapaciteta odlagališta, donosi

**RJEŠENJE O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA**  
**O OKOLIŠNOJ DOZVOLI-NACRT**

- I. Rješenje o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje odlagalište otpada „Piškornica“, KLASA: UP/I 351-03/14-02/47, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-56 od 23. veljače 2016. i Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o okolišnoj dozvoli, KLASA: UP/I 351-03/17-02/14, URBROJ: 517-06-2-2-1-17-12 od 10. kolovoza 2017. godine, operatera Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o. za sanaciju otpada, mijenja se navedenim u točki II. izreke ovog rješenja.**
- II. U točki I. izreke rješenja KLASA: UP/I 351-03/14-02/47, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-56 od 23. veljače 2016.,**
- **odredba:**  
Kapacitet je 419 500 t.,
- briše se.**
- III. U točki II 1. izreke rješenja KLASA: UP/I 351-03/14-02/47, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-56 od 23. veljače 2016.,**
- **u odredbama:**

**1. TEHNIKE VEZANE ZA PROCES U POSTROJENJU**

## 1.1. Procesne tehnike,

### mijenja se odredba o ukupnom kapacitetu odlagališta i glasi:

Ukupni kapacitet odlagališta je 676 000 t.,

#### - u odredbama uvjeta:

1.4.1. Provoditi mjerenje emisija u zrak:

Tablica 1.4.1. Parametri koji se mjere s mjestima emisija, učestalošću i analitičkim metodama,

stupac u tablici s mjestima emisija zamjenjuje se sa stupcem:

Mjesto emisija
odzračnici (Z1-Z19) (Prilog 1.)

**IV. Prilog I. Situacija s mjestima emisija u Rješenju, KLASA: UP/I 351-03/14-02/47, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-56 od 23. veljače 2016. mijenja se novim Prilogom I. Situacija s mjestima emisija, koji je sastavni dio ovog rješenja.**

**V. Ovo rješenje dostavlja se Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu radi upisa u Očevidnik okolišnih dozvola.**

### Obrazloženje

Operater odlagališta Piškornica, Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o. iz Koprivničkog Ivanca, podnio je dana 6. rujna 2017. godine zahtjev za izmjenu rješenja o okolišnoj dozvoli, KLASA: UP/I 351-03/14-02/47, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-56 od 23. veljače 2016. godine i rješenja o izmjeni istog rješenja, KLASA: UP/I 351-03/17-02/14, URBROJ: 517-06-2-2-1-17-12 od 10. kolovoza 2017. godine, u dijelu promjene kapaciteta odlagališta propisanog u rješenju, s 419 500 t na 504 000 t, definirano kao preostali kapacitet odlagališta te izmjena situacijske karte s mjestima emisija (odzračnici) na prilogu I. rješenja, kao i dijelovima odredbi rješenja, u kojima se propisuju mjesta emisija. Operater je uz zahtjev dostavio opis planiranih promjena u radu postrojenja na Prilogu VI. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, br. 8/14) i Geodetski elaborat izračuna postojećeg stanja odlagališta otpada Piškornica od 21. kolovoza 2017. godine.

Informacija o zahtjevu operatera za izmjenom rješenja, KLASA: UP/I-351-03/17-02/14, URBROJ: 517-06-2-2-1-17-14, od 13. rujna 2017. godine, objavljena je na internetskim stranicama Ministarstva dana 29. rujna 2017. godine, a dostavljena je i Koprivničko-križevačkoj županiji.

Ministarstvo je Zaključkom, KLASA: UP/I-351-03/17-02/14, URBROJ: 517-06-2-2-1-17-15 od 18. listopada 2017., zatražilo dostavu podatka o kapacitetu odlagališta koje je operater imao na raspolaganju kada je podnio zahtjev za okolišnu dozvolu, budući da ukupni kapacitet odlagališta otpada treba biti određen kao kapacitet prema kojem se određuju značajne promjene u radu odlagališta u odnosu na način rada koji je propisan okolišnom dozvolom, a u vezi s čl. 95. st. 3. Zakona i t. 5.4. Priloga I. Uredbe.

Operater odlagališta otpada Piškornica dostavio je dana dopis, KLASA: UP/I-351-03/17-02/14, URBROJ: 378-17-16 od 3. 11. 2017. u kojem predlaže kao ukupni kapacitete odlagališta 676 000 t u trenutku podnošenja zahtjeva za okolišnom dozvolom dana 25. ožujka 2014. godine, te ga obrazlaže volumnom težinom odloženog otpada, količinom već odloženog otpada te provedenim geodetskim mjerenjima u svrhu izrade geodetskog elaborata od 21. kolovoza 2017., izrađenog po ovlaštenom inženjeru geodezije.

U pitanju sudjelovanja nadležnih tijela primijenjena ocjena obavijesti i mišljenja nadležnih tijela utvrđena rješenjem o izmjeni rješenja, KLASA: UP/I 351-03/17-02/14, URBROJ: 517-06-2-2-1-17-12 od 10. kolovoza 2017. godine.

Tijekom ispitnog postupka utvrđeno je da su navedene promjene rješenja u skladu s odredbama Zakona i Uredbe kojima se definira ukupni kapacitet postrojenja i postojećem stanju u pogledu odzračnika, odnosno mjesta emisija u zrak s odlagališta, te da se može pristupiti izradi nacrt rješenja, kako je određeno u t. I., II. i III. i IV. rješenja-nacrt.

Nacrt dozvole objavljen je na internetskim stranicama Ministarstva, u skladu s Odlukom Ministarstva, KLASA: UP/I-351-03/17-02/14, UR.BROJ: 517-06-2-2-1-17-19 od 30. studenog 2017. godine, od 8. prosinca 2017. godine, u trajanju od 30 dana, te na internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije i Općine Koprivnički Ivanec. O provedenom uvidu u nacrt dozvole u Koprivničko-križevačkoj županiji i Općini Koprivnički Ivanec dostavljeno je/nije izvješće Koprivničko-križevačke županije, \_\_\_\_\_

Točka V. izreke rješenja temelji se na odredbama čl. 18. Uredbe o okolišnoj dozvoli.

Temeljem svega naprijed utvrđenoga odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja. U dijelu zahtjeva za određivanje ukupnog kapaciteta od 504 000 t kao preostalog kapaciteta odlagališta te kapaciteta od 1 122 030 t kao ukupnog kapaciteta koji se odnosi i na rad odlagališta prije podnošenja zahtjeva za okolišnom dozvolom, ne rješava se budući da je operater već postupio prema Zaključku Ministarstva, KLASA: UP/I-351-03/17-02/14, URBROJ: 517-06-2-2-1-17-15 od 18. listopada 2017. u kojem mu je određena dostava podataka za određivanje ukupnog kapaciteta u vezi s čl. 95. st. 3. Zakona i t. 5.4. Priloga I. Uredbe, s razlozima dostavljanja istog.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6. i 8., u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički. Upravna pristojba na ovo rješenje propisno je naplaćena u državnim biljezima u iznosu od 35,00 kuna prema Tarifi upravnih pristojbi br. 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 8/17).

VODITELJ ODJELA

dr. sc. Damir Rumenjak

Dostaviti:

1. Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o., Matije Gupca 12, 48314 Koprivnički Ivanec
2. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta br.80, Zagreb
3. Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
4. Pismohrana u spisu predmeta, ovdje

		<b>Budući da su izgrađeni novi odzračnici, zamijeniti Prilog 1. s novim na kojem su označeni svi odzračnici.</b>
5.5.	Neobavezni dio	
	<b>Prilog zahtjeva za izmjenom: Geodetski elaborat izračuna količina postojećeg stanja</b>	

**Prilog 1. Situacija s mjestima emisije**



**Z EMISIJE U ZRAK**  
Z1-Z5 ODZRAČNICI

**OTPADNE VODE**  
V1 OBORINSKE VODE IZ OBODNOG KANALA  
K OTPADNE VODE IZ SABIRNIH BAZENA  
K1a,b – PROCJEDNA VODA  
K2 – SANITARNE OTPADNE VODE  
K3 – OTPADNE VODE IZ SEPARATORA ULJA I MASTI

**O OTPAD**  
O1 OTPAD IZ SEPARATORA

1 – Prostor za odlaganje otpada  
2 – Ulazno-izlazna zona